

0110468



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Общество с ограниченной ответственностью «ГАРАНТ»**  
119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул.  
Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184,  
ИНН: 9705173168, ОГРН: 1227700390741  
Регистрационный № РОСС RU.32001.041БФ1.ОСП26



**УТВЕРЖДАЮ**  
Руководитель органа  
ООО «ГАРАНТ»

М.Д. Морозов

« 05 » *июне* 2023 г.

### Экспертное заключение

№ 16043/69

от 05.06.2023

**по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:**

### Щепа древесная хвойных пород

**1. Перечень объектов экспертизы:** на экспертизу представлена Щепа древесная хвойных пород

**2. Наименование нормативно-технической, проектной документации:** заявление на проведение экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний.

**3. Заявитель:** ООО «Новый Мир Строй», 353320, Краснодарский край, м. р-н Абинский, г.п. Абинское, г. Абинск, ул. Дружбы, д. 63 ИНН 2304080749

**Производитель:** ООО «Новый Мир Строй», 353320, Краснодарский край, м. р-н Абинский, г.п. Абинское, г. Абинск, ул. Дружбы, д. 63 ИНН 2304080749

**4. Основание для проведения экспертизы** заявление № 2522/89-ГРНТ/23 от 01.05.2023

0110469

**5. Представленные на экспертизу материалы:**

- Протокол испытаний № 34720/45-ГРНТ/23 от 29.05.2023 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ГАРАНТ», юр. адрес: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ51 от 2022-07-11;
- Сведения о материалах в составе продукции;
- Письмо об изготовителе продукции;
- Письмо о безопасности продукции.
- Нормативно-техническая, проектная документация.

**6. Экспертиза проведена на соответствие:**

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 11).

**7. В ходе экспертизы установлено:**

**Область применения:** для изготовления строительных стеновых арболитовых блоков по ГОСТ Р 54854-2011.

**Состав:** Измельченная древесина из отходов лесозаготовок, лесопиления и деревообработки хвойных (ель, сосна, пихта) и лиственных (береза, осина, бук, тополь) пород костра конопли и льна, измельченные стебли хлопчатника и рисовой соломы согласно ГОСТ 54854-2011

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы установленным требованиям.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, и прочих свойствах исходных материалов в стандарте на производство продукции и результатов лабораторных исследований.

Производителем представлены сведения о составе продукции.

Производителем предоставлено информационное письмо о качестве и безопасности выпускаемой продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции проведены лабораторные исследования образцов продукции.

0110470

**Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:**

- Протокол № 34720/45-ГРНТ/23 от 29.05.2023 г., выданный Испытательной лабораторией ООО «ГАРАНТ», юр. адрес: 119017, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул. Пятницкая, д. 37, помещ. 1/1, офис 184, Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ51 от 2022-07-11

Показатели качества объекта экспертизы являются типовыми, и отвечают требованиям нормативных документов:

- Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (глава II, раздел 11).

Таблица № 1 – Результаты протокола испытаний № 34720/45-ГРНТ/23 от 29.05.2023

№	Определяемые показатели	Ед.изм.	Значение и допуск показателя	Результаты испытаний	НД на метод испытания
1	2	3	4	5	6
Радиологические показатели					
1	Активность 40K	Бк/кг	-	396±47	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
2	Активность 232Th	Бк/кг	-	27±16	
3	Активность 226Ra	Бк/кг	-	23±14	
4	Эффективная удельная активность (A <sub>эфф</sub> ) природных радионуклидов (226Ra, 232 th, 40K)	Бк/кг	Не более 370	99±53	ГОСТ 30108-94

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

**Заключение:** Согласно комплекту предоставленной технической документации и результатам лабораторных исследований, **продукция:** Щепы древесная хвойных пород, выпускаемая ООО «Новый Мир Строй», **соответствует:** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 (Глава II, раздел 11).

Эксперт



Хвоцев С.Е.

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего экспертного заключения без письменного разрешения ООО «ГАРАНТ».